

9. Agregat prądotwórczy

Opiniowany agregat jest niesprawny, posiada liczne ogniska korozji. Ze względu na stan techniczny przedmiotowy agregat nie przedstawia wartości użytkowej. Wartość agregatu określono jako wartość złomową i ewentualnych części do odzysku. Do określenia wartości przyjęto ciężar 540 kg oraz średnią cenę skupu złomu tego typu urządzeń na podstawie ofert stwierdzonych w wyniku przeprowadzonej analizy rynku.

Obliczenie wartości

$$540,00 \text{ kg} \times 1,0 \text{ zł/kg} = 540,00 \text{ zł}$$

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń wartość złomową przedmiotowego agregatu ustalono na poziomie:

**540,00 zł**

(słownie: pięćset czterdzieści złotych)



Lp. 7 - Ładowacz hydrauliczny typu Cyclop (7)



Lp. 8 - Ładowacz hydrauliczny typu Cyclop (1)



Lp. 8 - Ładowacz hydrauliczny typu Cyclop (2)



Lp. 8 - Ładowacz hydrauliczny typu Cyclop (3)



Lp. 8 - Ładowacz hydrauliczny typu Cyclop (4)



Lp. 9 - Agregat prądowłrczy (1)



Lp. 9 - Agregat prądowłrczy (2)



Lp. 9 - Agregat prądowłrczy (3)